

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 366/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 366 от 18.03.2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «02» апреля 2021г с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 час.- Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Челябинска» «03» апреля 2021г с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.- рассмотрение документов и иной информации о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Челябинска». «15» апреля 2021г с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.- Вручение документов

проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Романом Сергеевичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска», ул. Мамина,21,

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заместитель директор МБОУ «СОШ №19 г. Челябинска» Александровой Оксаной Олеговной 11.30 02.04.2021г

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для отделки стен учебной аудитории 305 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

	опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.			
2.	Для отделки стен учебной аудитории 302 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зальных помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
3.	Для отделки стен учебной аудитории 203 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
4.	Для отделки стен учебной аудитории 204 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
5.	Для отделки стен учебной аудитории 205 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
6.	Для отделки потолка учебной аудитории 206 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пенопластовые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
7.	Для отделки стен учебной аудитории 106 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

8.	Для отделки стен учебной аудитории 107 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ3) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
9.	Для отделки стен учебной аудитории 103 применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (панели МДФ) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для помещений Ф.4.1, (КМ1) не представлен.	ст. 4, 6, ст.134 п. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	
10.	На третьем этаже здания размещены начальные классы (2-4 класс)	п.7.12.7 СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194 ст. 4, 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по г. Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по г. Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Роман Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » 04 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Ольга

(подпись)

директор Тихомиров С.

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » апреля 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99